

明细表

产权持有单位：天祝锦祥新能源开发有限公司

开票明细	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
一	房屋建筑物				
二	构筑物				
三	设备				
四	土地				
开票明细					
房屋建筑			项	1.00	
构筑物			项	1.00	
送出线路			回	1.00	
主变压器			台	3.00	
330kV屋外配电装置			套	1.00	
330kV屋内配电装置			套	1.00	
35kV SVG配电装置			套	1.00	
计算机监控系统			套	1.00	
继电保护及自动化设备			套	1.00	
计量系统			套	1.00	
通信系统			套	1.00	
330kV对端间隔设备			套	1.00	
土地	甘（2023）天祝县不动产权第0007604号		宗	1.00	
房屋建筑			项	1.00	
1-1	综合楼		栋	1.00	
1-2	35kV配电及35kV继电器室1		间	1.00	
1-3	35kV配电及35kV继电器室2		间	1.00	
1-4	35kV配电及35kV继电器室3		间	1.00	
1-5	330kV小室		间	1.00	
1-6	站用交直流室		间	1.00	
1-7	综合水泵房		间	1.00	
1-8	辅助用房		间	1.00	
1-9	危废库、油处理室		间	1.00	
1-10	雨淋阀室		间	1.00	
构筑物			项	1.00	
2-1	站区道路及广场		项	1.00	
2-2	围墙及大门		项	1.00	
2-3	电缆沟道		项	1.00	
3-53	全站电缆敷设及防火		项	1.00	
2-4	护坡		项	1.00	
2-5	站区给排水及消防		项	1.00	

明细表

产权持有单位：天祝锦祥新能源开发有限公司

开票明细	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
2-6	站外道路与地坪		项	1.00	
2-7	方砖场坪		项	1.00	
2-8	复耕覆土费用		项	1.00	
2-9	三通一平工程施工		项	1.00	
3-51	照明动力系统		项	1.00	
3-57	一体化电源系统		项	1.00	
3-44	站用变压器	SZ20-630/35- NY2	台	2.00	
3-45	站用变压器	S20-630/10- NY2	台	1.00	
3-46	10kV交流三相隔离开关	AC12kV, 630A, 2 5kA 户外	台	1.00	
3-47	10kV一二次融合柱上断路器	AC12kV, 630A, 2 5kA 户外	台	1.00	
3-52	全站接地		项	1.00	
3-50	独立避雷针	型钢	吨	10.50	
送出线路			回	1.00	
2-10	110kV电力线路迁改		项	1.00	
2-11	10kV及35kV电力线路迁改		项	1.00	
3-1	330kV松山滩汇集升压站 至320kV柏林变	长51.5km (2*11/CIA=	km	51.50	
主变压器			台	3.00	
3-2	330kV油浸有载变压器	SFSZ- 240MVA/220kV	台	3.00	
3-3	35千伏电阻柜	ENGR35-200-10 101欧姆	个	3.00	
3-4	单级隔离开关	GW4- 40.5/1250A	个	3.00	
3-5	35kV中性点避雷器	Y1.5W-42/102 全放电压数器	只	3.00	
3-6	35kV避雷器	HY5WZ-51/134 全放电压数器	只	9.00	
	设备线夹	SSY-300/35- 200	套	39.00	
	T型线夹	TY-400/35(带 SV-400/35设备	套	3.00	
3-7	全绝缘管型母线	5000A, 铜	m	180.00	
3-8	35kV棒式支持绝缘子	ZSW-40.5/10-4	只	66.00	
330kV屋外配电装置			套	1.00	
3-9	330kV SF6柱式断路器	LW15A- 263/Y1000-63	组	4.00	
3-10	330kV隔离开关	GW7B- 263IID 2150A	组	5.00	
3-11	330kV隔离开关	GW7B- 263IID 2150A	组	3.00	
3-12	330kV 油浸式电流互感器	LVB-330W3 220kV	只	9.00	
3-13	330kV 油浸式电流互感器	LVB-330W3 220kV	只	3.00	
3-14	330kV电容式电压互感器	TYD330/√3- 0.005W3 瓷外	只	12.00	
3-15	330kV电容式电压互感器	TYD330/√3- 0.01W3 瓷外套	只	3.00	

明细表

产权持有单位：天祝锦祥新能源开发有限公司

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
3-16	330kV氧化锌避雷器	Y10W-300/727 Ⅲ	只	12.00	
3-17	330kV棒式支持绝缘子	ZSW-363-10-4	只	5.00	
3-18	钢芯铝绞线	2×(JL/G1A-400/35)	米	2760.00	
3-19	悬垂绝缘子串	23(U160BP/155D) 附均压环	串	18.00	
3-20	耐张绝缘子串	24(U160BP/155D) 附均压环	串	42.00	
3-21	耐张线夹	NY-400/35	套	84.00	
3-22	悬垂线夹	CGJ-5	套	36.00	
3-23	断路器端子箱	XDW1	只	4.00	
3-24	电压互感器端子箱	XDW1	只	1.00	
3-25	间隔棒	MRJ-5/200	套	600.00	
3-26	设备线夹	MSG-5/200	套	5.00	
3-27	设备线夹	SSY-300/35-200	套	86.00	
3-28	T型线夹	TY-400/35(带SV-400/35设备)	套	99.00	
3-29	铜排	50×5	米	100.00	
3-30	绝缘子	ZPA-6.0	套	12.00	
3-31	绝缘铜缆	S=50mm ²	米	66.00	
330kV屋内配电装置			套	1.00	
3-32	35kV馈线柜	KYN61-40.5 (真空) 1250A	面	26.00	
3-33	35kV储能进线柜	KYN61-40.5 (真空) 1250A	面	4.00	
3-34	35kV SVG开关柜	KYN61-40.5 (SF6) 1250A	面	6.00	
3-35	35kV 隔离柜	KYN61-40.5 2500A 无开关	面	6.00	
3-36	35kV主变进线柜	KYN61-40.5 (真空) 2500A	面	6.00	
3-37	35kV PT及避雷器柜	KYN61-40.5 (无开关)	面	6.00	
3-38	35kV 站用变柜	KYN61-40.5 (真空) 1250A	面	2.00	
3-39	备用小车	1250A, 31.5kA 真空断路器	台	3.00	
3-40	检修小车		台	3.00	
3-41	接地小车		台	3.00	
3-42	封闭母线桥	40.5kV 5000A 包括安装材料	米	50.00	
3-43	穿墙套管	CWW-35-5000-4	套	3.00	
35kV SVG配电装置			套	1.00	
3-48	35kV SVG成套装置	容性30MVar~感性30MVar	套	6.00	
3-49	预制舱		套	6.00	

明细表

产权持有单位：天祝锦祥新能源开发有限公司

开票明细	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
计算机监控系统			套	1.00	
继电保护及自动化设备			套	1.00	
	3-55	继电保护及自动化设备	项	1.00	
	3-63	330kV线路保护屏	面	1.00	
	3-64	330kV线路保护屏 二	面	1.00	
	3-65	330kV线路测控屏	面	1.00	
	3-66	智能控制柜	面	1.00	
	3-67	PMU采集屏	面	1.00	
	3-68	330kV故障录波屏	面	1.00	
	3-69	电能质量在线监测 装置	套	1.00	
计量系统			套	1.00	
	3-56	计量系统	项	1.00	
	3-70	电度表	块	2.00	
通信系统			套	1.00	
	3-58	升压站侧	10Gbit/s平台 速率	项	1.00
	3-59	330kV柏林站侧	4光口板, 622Mbit/s传输	项	1.00
330kV对端间隔设备			套	1.00	
	3-60	330kV GIS线路间隔	330kV, 4000A, 5 0kA 全 断路	间隔	1.00
	3-61	330kV氧化锌避雷器	Y10W5- 300/727A	只	3.00
	3-62	330kV电容式电压互 感器	330kV, 5000pf, 330/ /3/0.1/	台	3.00